



МВД России
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ОХРАНА»
(ФГУП «Охрана» МВД России)
Филиал ФГУП «Охрана» МВД России
по г. Москве
ул. Нижняя Красносельская,
35, стр. 1А, Москва, 105066,
тел. / факс: (495) 640-26-68/640-26-88

03 ДЕК 2015 № 2884/27

На _____ 403 _____ от 24.11.2015 _____

Вход. № 452
« 4 » 12 2015
подпись

Вице-президенту международного
центра Рерихов

А.В. Стеценко

Малый Знаменский пер., д. 3/5,
г. Москва, 119019

Уважаемый Александр Витальевич!

Ваше обращение рассмотрено.

Начальником отдела филиала С.А. Петренко, совместно с руководителем службы безопасности международного центра Рерихов В.В. Байда, проведена проверка на предмет соответствия объекта «Типовым требованиям по инженерно-технической укреплённости и оборудованию техническими средствами охраны учреждений культуры, расположенных в зданиях-памятниках истории и культуры» министерства культуры Российской Федерации (ТТ-2000).

Территория Центра охраняется частным охранным предприятием «ФортЪ-А» (лицензия ГУ МВД России по г. Москве № 7822 от 21.04.2009г.) в соответствии с договором №15ФЪ-о от 25.12.2012 г. Помещения Музея находятся под контролем службы безопасности МЦР, получившей высокую оценку ГУ МВД России по г. Москве, что подтверждается письмом «Об оценке работы службы безопасности» начальника ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве полковника полиции А.Д. Абрамочкина от 09.08.2011 г. № 43/3770.

Экспозиционные залы и фондохранилища оборудованы на основании соответствующих актов обследования ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве, согласованных в установленном порядке проектов, системой охранного телевидения и тремя рубежами охранной и тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) УВО по ЦАО ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве (договор на пультовую охрану № 488 от 01.09.2005 г.). Техническое обслуживание систем охранной сигнализации осуществляет отдел по ЦАО филиала

ФГУП «Охрана» МВД России по г. Москве в соответствии с договором от 01.01.2011 г. №1-1/488г.

Помещения МЦР содержатся в соответствии с «Правилами пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации» (ВППБ 13-01-94). В соответствии с требованиями МЧС (НПБ 110-03) помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, а помещение фондохранилища – новейшей системой автоматического газового пожаротушения на основе безопасного огнетушащего вещества Noves-1230. Техническое обслуживание противопожарных систем производит ООО «СОФТ-КС» (лицензия МЧС № 8-Б/02609 от 11.06.2013 г.) в соответствии с договором от 01.09.2006 г. № 1728-ТО.

В целом, помещения Международного Центра Рерихов соответствуют «Типовым требованиям по инженерно-технической укреплённости и оборудованию техническими средствами охраны учреждений культуры, расположенных в зданиях-памятниках истории и культуры» МК РФ, что подтверждается ежегодными актами обследования представителями ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве.

Заместитель директора



А.П. Смоляков