



Правительство Москвы
МОСКОМАРХИТЕКТУРА
ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ.
г.МОСКВЫ

АКТ

« 29 » СЕНТЯБРЯ 2001 г.

рабочей комиссии по приемке ремонтно-
реставрационных работ по памятнику
истории и культуры

Городская Усадьба Лопухиных. Главный дом,
ЦАО Москва, Малый Знаменский пер, 3/5

(наименование и адрес)

I. ПРИЕМОЧНАЯ КОМИСИЯ В СОСТАВЕ

Председателя комиссии Соколовский В.И., начальник УГКОИП г.Москвы

(фамилия, и.о., должность)

Члены комиссии, представители от:

1. Главного управления охраны памятников (ГУОП) г.Москвы Гл. специалист
Никольская М.С.

(фамилия, и.о., должность)

2. Заказчика Шапошникова Л.В., Генеральный директор Центра-Музея имени Н.К.Рериха,
первый вице-президент МЦР

3. Организации - «пользователя» Международный Центр-Музей Рерихов (МЦР),
Генеральный директор Музея имени Н.К.Рериха, первый вице-президент МЦР
Шапошникова Л.В.

4. Проектной организации, осуществляющей научное руководство работами
Центральные научно-производственные проектные мастерские при Министерстве
Культуры РФ (ЦНРПМ), Любимова И.Д. главный архитектор проекта; Веселова Н.А.
главный инженер проекта; Сорокер Е.Ю. ведущий инженер.

5. Генподрядной производственной организации нет

6. Представители привлеченных организаций (прямые договора)

ООО Предприятие «РИК», директор Родионов В.А. (лицензия МСЛ 0022139-4 от
2.07.1999 г.), ООО «АТТИКА», директор Морозов С.М. (лицензия МСЛ 012236 от
8.04. 1994 г.), ООО «РЭС-БИ», директор Марцонь Л.В. (лицензия МСЛ 021340 от
21.06.1996 г.), ОАО «Мосотделстрой-5», директор Максимов В.А. (лицензия МСЛ
005737 – 2 от 9.10.1998 г.)

произвели осмотр предъявленных к сдаче работ, выполненных по памятнику истории и культуры
Городская Усадьба Лопухиных, (XVII – XIX в.в.), Главный дом, ЦАО Малый Знаменский пер.3/5.

(наименование и адрес памятника)

в течение 1995 - 2001 гг.

(сроки)

силами _____

(наименование подрядной производственной организации)

по проекту и под научным руководством ГАП - Любимова И.Д., Веселова Н.А. - ГИП,
Сорокер Е.Ю. ведущий инженер

(наименование проектной организации)

II. КОМИССИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (СОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО НА ОБЪЕКТЕ):

1. Общая характеристика памятника истории и культуры Двухэтажное кирпичное здание на белокаменном подклете выстроенное в конце XVII в. Перестраиваемое в I половине и 70-х годах XVIII в, а также в середине XIX в. Сохранились в первоначальном виде своды подклета и 1-го этажа здания. Интерьеры и фасады выполнены в стиле классицизма. При работах в 1995-2001 гг. восстановлены интерьеры XVII-XIX в.в.
2. Проведены работы: *в полном объеме*
по фундаментам
по несущим конструкциям
по перекрытия
по крыше
по фасадам
по лестницам
по интерьерам (полы, столярные изделия, отделочные работы, художественные работы),
по обстановочному комплексу (осветительная арматура, мебель и др.)

В случае значительного объема выполненных работ перечень составляется в виде приложения к **Акту**. По тексту 2 стр.

III. КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА:

1. Указанные в перечне работы осуществлены в соответствии с предъявленной проектно-сметной и разрешительной документацией:
Проектно-сметная документация Эскизный проект реставрации, разработан ЦНРПМ (авторы Ильенко И.В., Любимова И.Д.), журналы работ №№ 5, 6,7,8; рабочая документация в полном объеме разработана ЦНРПМ

Согласования ГУОП г.Москвы №	№ <u>16-03/103</u> от <u>22.01.</u>	1990 г. эскизный проект реставрации
Разрешение ГУОП г.Москвы №	№ <u>16-03/380</u> от <u>04.05</u>	1995 г.
Разрешение ГУОП г.Москвы №	№ <u>16-03/580</u> от <u>25.12.</u>	1995 г.
Разрешение ГУОП г.Москвы №	№ <u>16-03/256</u> от <u>09.12.</u>	1996 г.
Разрешение ГУОП г.Москвы №	№ <u>16-03/74</u> от <u>26.02.</u>	1998 г.
Разрешение ГУОП г.Москвы №	№ <u>16-03/151</u> от <u>13.05</u>	1999 г.
Разрешение ГУОП г.Москвы №	№ <u>16-03/62</u> от <u>10.02.</u>	2000 г.

Предъявлены:

а) акт приемки работ по живописи _____ от 17.02. 1998 г. (по консервации объектов настенной живописи 70-х годов XVIII в.) _____

б) акт на скрытые работы _____ в количестве 67 _____

в) акт приемки в эксплуатацию инженерного оборудования здания (водопровод, канализация, электротехнические работы, слаботочные устройства и др.) _____ в количестве 3 _____

г) акт приемки Госпожнадзора _____ в количестве 5 _____

д) акт приемки СЭС _____ не требуется _____

3. Научно-реставрационный отчет _____ фотоальбом ЦНРПМ инв. Номер 166/916 _____

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Предъявленные к сдаче работы по Городской Усадьбе Лопухиных (XVII-XIX в.в.), Главный дом, ЦАО Малый Знаменский пер. 3/5

(наименование и адрес памятника истории и культуры)

принимаются с общей оценкой отлично

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

без замечаний с перечнем недоделок, подлежащих устранению в срок с окончанием восстановления Красного крыльца в 2002 году.

(дать ссылку на приложение - перечню недоделок и срок их устранения)

Составлен в 5 экземплярах:

1,2 экземпляры - ГУОП г.Москвы

3,4 экземпляры - заказчику

Председатель комиссии: Соколовский В.И.

Члены комиссии: Никольская М.С.

Шапошникова Л.В.

Красавцева-Байда И.Р.

Любимова И.Д.

Родионов В.А.



Настоящий акт является приложением к акту комиссии о вводе в эксплуатацию объекта реставрации

Приложение к Акту Государственной комиссии

Проведены работы:

1. По фундаментам: укреплены буроинъекционными сваями;
2. По несущим конструкциям: укреплены несущие стены и своды методом инъектирования с вычинкой кирпичной кладки в полном объеме;
3. По перекрытиям: укреплено чердачное перекрытие методом протезирования полимербетоном, выполнено по металлическим балкам над подвалами в осях 1-2, 6-7.
4. По крыше: полная замена окрытия кровли с воссозданием слуховых окон, укрепление несущих деревянных конструкций кровли методом протезирования полимербетоном.
5. По фасадам: в соответствии с проектом восстановлены элементы архитектурного декора фасадов XVII в., воссоздана штукатурная отделка фасадов, произведена вычинка белокаменного цоколя и портика XIX в. Главного фасада, воссоздан тамбур главного входа середины XIX в., тамбур юго-западного крыльца XVIII в., юго-восточное крыльцо конца XIX в.
6. По лестницам: полностью восстановлена деревянная главная лестница по металлическим конструкциям, белокаменные лестницы южного ризалита и спуска в подвал под северо-западным крыльцом, выполнены по условиям приспособления памятника 4 лестницы схода в подвалы.
7. По интерьерам: в залах 2-го этажа восстановлена анфиладная планировка конца XVIII в., отреставрировано столярное заполнение дверных и оконных проемов, воссозданы белые изразцовые печи, а также мраморный камин с зеркалом в одном из залов, отреставрированы сохранившиеся откосы дверных и оконных проемов с отделкой из искусственного мрамора XVIII в., воссоздан интерьер колонного зала 2-го этажа, восстановлены художественные паркеты залов по сохранившимся образцам; воссозданы фрагменты интерьеров XVII в. (порталы и окна).
Все залы используются как выставочные залы музея. На 1-ом этаже восстановлены интерьеры палат XVII в. с приспособлением их под помещения администрации музея и выставочные залы.
8. По подвалам: в белокаменных произведено понижение отметки и восстановлены белокаменные полы, выполнена полная реставрация белокаменной и кирпичной кладки XVII в., произведена гидроизоляция стен подвалов.
9. По обстановочному комплексу: воссозданы парадные люстры по образцам XVIII в.



Правительство Москвы
МОСКОМАРХИТЕКТУРА
ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ
г.МОСКВЫ

АКТ

« 12 » февраля 2004 г.

рабочей комиссии по приемке ремонтно-
реставрационных работ по памятнику
истории и культуры

Северный Флигель

ЦАО Москва, Малый Знаменский пер, 3/5, стр. 7-8.
(наименование и адрес)

I. ПРИЕМОЧНАЯ КОМИСИЯ В СОСТАВЕ

Председателя комиссии Соколовский В.И., начальник ГУОП г.Москвы
(фамилия, и.о., должность)

Члены комиссии, представители от:

1. Главного управления охраны памятников (ГУОП) г.Москвы
Главный специалист Никольская М.С.

(фамилия, и.о., должность)

2. Заказчика Шапошникова Л.В., первый вице-президент Международного Центра Рерихов (МЦР)

3. Организации - «пользователя» Международный Центр Рерихов, первый вице-президент МЦР Шапошникова Л.В.

4. Проектной организации, осуществляющей научное руководство работами ГУП Центральные научно-реставрационные проектные мастерские при Министерстве Культуры РФ (ЦНРПМ), Любимова И.Д. главный архитектор проекта; Сорокер Е.Ю. ведущий инженер.

5. Генподрядной производственной организации нет

6. Представители привлеченных организаций (прямые договора)

ООО Предприятие «РИК», директор Родионов В.А. (лицензия МСЛ 0022139-4 от 2.07.1999 г., лицензия МК РФ №276 от 27.12.2002г.); ООО «Технопроект – ЮКС» директор Вершинина О.С. (лицензия МК РФ №234 от 24. 06. 1999 г.); ООО «Люкс-Адепт» директор Солосин А.М. (лицензия МСЛ 043240 от 23.04.1999 г.); ООО «Брукс-СТРОЙ» директор Литвиновский М. Г. (лицензия МСЛ №050379 от 20. 04.2000 г.); ЗАО «Тегола» директор по строительству Ахитин А.Н. (лицензия №015416-1 от 14.09.2001г.).

произвели осмотр предъявленных к сдаче работ, выполненных по памятнику истории и культуры Северный флигель усадьбы Лопухиных (XVII – нач. XX вв.) по адресу: Малый Знаменский пер., д.3/5, стр. 7-8.

(наименование и адрес памятника)

в течение 2001 – 2003 гг.

(сроки)

силами ООО предприятие «РИК», ООО «Брокс – СТРОЙ», ЗАО «Тегола», ООО «Технопроект-ЮКС», ООО «Люкс-Адепт»

(наименование подрядной производственной организации)

по проекту и под научным руководством ГУП ЦНРПМ Министерства культуры РФ, главного архитектора проектов Любимовой И.Д.

(наименование проектной организации)

II. КОМИССИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (СОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО НА ОБЪЕКТЕ):

1. Общая характеристика памятника истории и культуры Здание северного флигеля Усадьбы Лопухиных (XVII – нач. XX вв.) многократно перестраивалось. В процессе реставрации 2001 году в центральной части подвального этажа выявлена палата конца XVII века с фрагментами пристройки начала XVIII века. Левое крыло относится к первой половине XVIII – сер. XIX вв. Существующее правое крыло флигеля выстроено в 1902-1913 гг.

2. Проведены работы:

по фундаментам выполнена цементация и буронагнеточные сваи в осях 1-5; выполнена наружная гидроизоляция стен подвалов в осях 1-9 (сев. фас.) и в осях 1-4 (южный фас).

по несущим конструкциям укреплены несущие стены методом инъектирования;

по перекрытиям произведена замена дер. перекрытий на ж/б по металлически балкам;

по крыше полная замена несущих конструкций кровли на металлическую, устроена совмещенная кровля; в подкровельном пространстве устроена мансарда;

по фасадам реставрация фасадов в осях 1-9: восстановлена штукатурная отделка фасадов XIX – нач. XX в., карнизы, наличники оконных и дверных проемов; на сев. фасаде фрагментарно восстановлены окна XVII в. и т.п.

по лестницам выполнены две новые лестницы в осях 2-3; 8-9 отреставрирована лестница в осях 6-7, выполнены наружные лестницы спусков в подвал в осях 6-7 и 3-4 на северном фасаде и в осях 4-5 на южном фасаде;

по интерьерам (полы, столярные изделия, отделочные работы, художественные работы), в подвальном этаже выполнен интерьер палаты XVII в. (кроме сводов) в осях 4-5;

на 1-ом этаже интерьеры восстановлены фрагментарно (карнизы, столярные изделия);

по обстановочному комплексу (осветительная арматура, мебель и др.) не проводились.

В случае значительного объема выполненных работ перечень составляется в виде приложения к Акту. По тексту 2 стр.

III. КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА:

1. Указанные в перечне работы осуществлены в соответствии с предъявленной проектно-сметной и разрешительной документацией:

Проектно-сметная документация 1). Рабочий проект реставрации и приспособления флигеля Усадьбы Лопухиных; 2). Проект покраски разработанные ГУП ЦНРПМ, сметный расчет ГУП ЦНРПМ.

Согласования ГУОП г.Москвы № № 16-00/2609 от 27.09 2001 г. (проект реставрации и приспособления)

№ 16-00/2610 от 27.09 2001 г. (проект покраски)

Разрешение ГУОП г.Москвы № №16 – 03/62 от 10.02 2000 г. прол. по 31.12.01г.
№ 16-03-20 от 17.01 2002 г.
№16-03/49 от 30.01 2003г.

2. Предъявлены:

- а) акт приемки работ по живописи не требуется
б) акт на скрытые работы в количестве 30 предъявлены и сданы в архив Заказчика (МЦР)

в) акт приемки в эксплуатацию инженерного оборудования здания (водопровод, канализация, электротехнические работы, слаботочные устройства и др.) _____
не требуется
г) акт приемки Госпожнадзора акты приёмки от 21.05.02г., 06.08.03г.
д) акт приемки СЭС не требуется
3. Научно-реставрационный отчет не представлен

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Предъявленные к сдаче работы по Реставрации, реконструкции и приспособлению северного флигеля усадьбы Лопухиных в осях 1-9

(наименование и адрес памятника истории и культуры)

принимаются с общей оценкой отлично

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

без замечаний с перечнем недоделок, подлежащих устранению в срок представить научно-реставрационный отчет до 30. 05. 2004 г согласно плановому заданию

(дать ссылку на приложение - перечень недоделок и срок их устранения)

Составлен в 5 экземплярах:

1,2 экземпляры - ГУОП г.Москвы

3,4 экземпляры - заказчику

Председатель комиссии: Соколовский В.И.

Члены комиссии: Никольская М.С.

Шапошникова Л.В.

Красавцева-Байда И.Р.

Любимова И.Д.

Родионов В.А.

Настоящий акт является приложением к акту комиссии о вводе в эксплуатацию объекта реставрации



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСКОМНАСЛЕДИЕ)

Пятницкая улица, д.19, Москва, 115035

Телефон: (495) 953-20-79 Факс: (495) 951-06-03 E-mail: info@guor.msk.ru http://www.mos.ru
ОКПО 00652228, ОГРН 1027700151170, ИНН/КПП 7705021556/770501001

А К Т

комиссии о приемке работ по сохранению объекта,
отнесенного к недвижимому культурному наследию

от 03.07.06 № 16-03/4989

Настоящий Акт является приложением к
Акту государственной комиссии о вводе в
эксплуатацию объекта, отнесенного к
недвижимому культурному наследию
от 29.09.2001 г. № _____

Настоящий Акт составлен по итогам проведенных работ по сохранению объекта,
отнесенного к недвижимому культурному наследию (далее – Объект) <указать охранный статус и
наименование Объекта>

Объект культурного наследия федерального значения «Усадьба Лопухиных. Дом XVIIIв.
с палатами XVIIв., «Красное» крыльцо XVII в. западного фасада.

расположенного <указать местонахождение (адрес) Объекта>

г. Москва, ЦАО, Малый Знаменский пер., д. 3/5, стр. 4.

1. Приемочная комиссия в составе:

Председателя комиссии <указать должность, Фамилию И.О.>

Председатель Москомнаследия В.И.Соколовский

и членов комиссии, представителей:

1.1. Комитета по культурному наследию города Москвы <указать должность, Фамилию И.О.>

Советник отдела архитектуры № 1 М.С.Никольская

1.2. Заказчика <указать полное наименование, адрес, Фамилию И.О. представителя, телефон >

Международная Общественная Организация «Международный Центр Рерихов»(МЦР),
Первый вице-президент Л.В.Шапошникова, Главный архитектор И.Р.Красавцева-Байда,

адрес: Малый Знаменский пер., д.3/5, тел.203-68-72

1.3. Пользователя Объекта <указать полное наименование, адрес, Фамилию И.О. представителя, телефон >

Международная Общественная Организация «Международный Центр Рерихов»(МЦР),
Первый вице-президент Л.В.Шапошникова, адрес: Малый Знаменский пер., д.3/5,

тел.203-68-72.

1.4. Проектных организаций, в том числе осуществляющих научное руководство и надзор за
работами <указать полное наименование, генпроектировщик (проектировщик), адрес, Фамилию И.О.
представителя, телефон >

Центральные научно-реставрационные проектные мастерские МК РФ (ЦНРПМ),
Главный архитектор проекта И.Д.Любимова, тел. 678-04-13

1.5. Генподрядной организации <указать полное наименование, адрес, Фамилию И.О. представителя, телефон>

ООО Предприятие «РИК»,

Директор В.А.Родионов, тел.465-75-66, лицензия МК РФ № 276.

1.6. Субподрядных организаций <указать полное наименование, адрес, Фамилию И.О. представителя, телефон>

нет.

1.7. Иных организаций <указать полное наименование, адрес, Фамилию И.О. представителя, телефон >

нет.

Произвели* осмотр предъявленных к сдаче работ по сохранению Объекта, выполненных в течении <указать сроки проведения работ>

2002-2006 г.

силами <указать наименование подрядчика и субподрядчиков>:

ООО Предприятие «РИК»,

Директор В.А.Родионов, тел.465-75-66, лицензия МК РФ № 276.

по проекту и под научным руководством <указать наименование проектной организации, Фамилию И.О. руководителя авторского коллектива, главного архитектора проекта и главного инженера проекта>:

ЦНРПМ МК РФ (авторы проекта И.В.Ильенко, И.Д.Любимова), ГАП – И.Д.Любимова,

Вед. инженер Е.Ю.Сорокер.

2. Комиссия подтверждает перечень выполненных работ согласно проекту и перечню исполнительской сметы <данный раздел заполняется ответственным представителем проектной организации, осуществляющей научное руководство работ на Объекте>:

2.1. Общая характеристика Объекта <указать функциональное использование и иные характеристики>

Двухярусное крыльцо западного фасада главного дома («Красное» крыльцо) было выстроено одновременно с основным объемом палат Лопухиных в 90-е гг. XVII в. Разобрано при перестройке здания во 2-ой половине XVIII в. Сохранились фундаменты и часть стен и лестниц 1-го яруса, а также многочисленные натурные остатки на уровне 2-го яруса. Крыльцо использовалось для прямого подъема в парадные покои 2-го этажа, а также для спуска в белокаменные подвалы. Воссоздано по проекту реставрации.

2.2. На Объекте проведены следующие работы <в случае значительного объема выполненных работ перечень составляется в виде приложения к настоящему акту> ПО:

фундаментам усиление фундаментов буроналивными сваями («Гидроспецстрой», 1991г.) и ж/б обоймой;

несущим конструкциям восстановлены несущие своды, арки и стены 1-го и 2-го ярусов;

перекрытиям

кровле устроена шатровая кровля по дер. стропилам с покрытием из оцинк. мет. «в шашку»;

фасадам восстановлен декор фасадов, выполнена обмазка и окраска кладки;

лестницам вып. б/к. лестница восхода на 2-ой эт., отреставрирована б/к лестница спуска в подвал;

интерьерам

обстановочному комплексу

не требуется.

Иные работы согласно приложения

нет

к настоящему Акту.

3. Комиссия установила:

3.1. Указанные в пункте 2.2 настоящего Акта работы осуществлены в соответствии с проектно-сметной и разрешительной документацией <указать вид, дату и номер документации>:

1. Эскизный проект реставрации арх. № 166 / 446, 1990 г.

2. Смета № 336 / 03 арх. № 166 / 1229, 2003 г.

3. Проект реконстр. и приспособл. ус. Лопухиных под Центр-Музей Н.К.Рериха арх. № 1-90/3019

3.2. Для проведения работ были выданы задания, согласования и разрешения Москомнаследия:

№№ п/п	Наименование задания, согласования или разрешения Москомнаследия	Дата выдачи (согласования)	Регистрационный номер	Примечание
1.	Разрешение ГУОП г. Москвы	17. 01.2002 г.	№ 16 – 03 / 20	
2.	Разрешение ГУОП г. Москвы	30. 01.2003 г.	№ 16 – 03 / 49	
3.	Разрешение ГУОП г. Москвы	20.01.2005 г.	№ 16 – 03 / 27	
4.	Разрешение Москомнаследия	03. 05.2006 г.	№ 16 – 03 / 256	
5.	Согласование ГУОП г.Москвы	22.01.1990 г. 16.11.91 г.	№ 16 – 03 / 103 № 755 / 286	

3.3. Комиссии предъявлены:

а) акты приемки работ по интерьерам <указать вид, дату и номер документа>
нет;

б) акты на скрытые работы <указать вид, дату и номер документа>
в количестве 3-х штук предъявлены и сданы в архив Заказчика (МЦР).

в) акты приемки в эксплуатацию инженерного оборудования Объекта (водопровод, канализация, электротехнические работы, слаботочные устройства и иное) <указать вид, дату и номер документа>
не требуется;

г) акт приемки органа (организации), уполномоченного в области пожарного надзора <указать вид, дату и номер документа>

не требуется;

д) акт приемки СЭС <указать вид, дату и номер документа>
не требуется.

3.4. Научно-реставрационный отчет <указать дату сдачи отчета в Москомнаследие и его состав>

Требуется (представить в Москомнаследие до 30.12.2006 г.)

4. Решение Комиссии:

Предъявленные к сдаче работы по сохранению Объекта <указать охранный статус, наименование и местонахождение (адрес) Объекта>

Воссоздание «Красного» крыльца западного фасада объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Лопухиных. Дом XVIII в. с палатами XVII в.» по адресу: ЦАО, Малый Знаменский пер., д.3/5, стр.4.

принимаются с общей оценкой <указать - отлично, хорошо, удовлетворительно>

отлично

и <указать – без замечаний, с перечнем недоделок>

без замечаний

подлежащих устранению <дать ссылку на приложение, содержащее перечень недоделок и сроки их устранения>

Настоящий акт составлен в 5 экземплярах, из которых 1,2 экземпляры хранятся в Москомнаследии, 3,4 экземпляры переданы Заказчику, а 5 экземпляр находится у подрядной организации.

Один экземпляр настоящего Акта подлежит передаче в установленном порядке на постоянное хранение в Отдел документальных фондов Москомнаследия.

Председатель Комиссии _____

Члены комиссии: _____


В.И.Соколовский


М.С.Никольская


Л.В.Шапошникова


И.Р.Красавцева-Байда


И.Д.Любимова


В.А.Родионов

